

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
г. Краснодар

Общество с ограниченной
ответственностью

«Объединенный водоканал»

юр. адрес: 350047, РФ, г. Краснодар, ул. Каляева 263
почт. адрес: 350047, РФ, г. Краснодар, ул. Каляева 263
ОКПО 26960387 ОГРН 1142311021071
ИНН/КПП 2311183939/231101001
тел:(861)226-34-60, факс:(861)226-34-60

Генеральному директору
ЗАО «Строй Интернейшнл»
Аванесяну А.С.

от 29.04.2015 № _____
на № _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 1-КН

на подключение к сетям канализации объекта капитального строительства
«Жилая застройка по адресу г.Краснодар, Прикубанский внутригородской
округ, проезд 1-й Лиговский»

Объект капитального строительства: «Жилая застройка по адресу
г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский»

Заказчик: ЗАО «Строй Интернейшнл»

Заявленное водоотведение: 1281,332 м³/сутки

Адрес: РФ, Краснодарский край, г.Краснодар, Прикубанский
внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский

Водоотведение

1. Определить в качестве коллектора водоотведения напорный канализационный коллектор от жилого комплекса «Немецкая деревня».
2. Указанное в условиях подключения водоотведение является максимально возможным в точке подключения к сети водоотведения для указанного объекта.
3. Разработать проект магистральных сетей водоотведения от жилого комплекса. Проект согласовать с ООО «Объединенный водоканал»
4. Диаметр и глубину заложения труб определить при проектировании. Принять материал труб – полиэтилен.
5. Точку подключения к напорному коллектору определить при проектировании.
6. Нагрузка по хозяйственно-бытовым стокам 1281,332 м³/сутки

7. Установленный режим водоотведения объекта капитального строительства – круглосуточный, равномерный в течение суток.
8. Проектную документацию выполнить в полном объеме и согласовать в установленном порядке.
9. Атмосферные сточные воды в хозяйственно-бытовую канализацию не принимаются.
10. Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих в систему канализации г.Краснодара, принимаются в соответствии с п.6.4, табл.25 СНиП 2.04.03-85.
11. За сброс запрещенных к приему в систему коммунальной канализации сточных вод и загрязняющих веществ Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
12. Отбор проб сточных вод производится в контрольных канализационных колодцах в соответствии с «Инструкцией по отбору проб для анализа сточных вод» НВН 33-5.3.01-85.
13. В точке подключения оборудовать узел учета сточных вод. Проектирование и монтаж прибора учета должны быть выполнены организацией, имеющей право на производство данных работ.
14. Ответственность за техническое состояние и обслуживание канализационных сетей, сооружений и устройств на них устанавливается между ООО «Объединенный водоканал» и Заказчиком.

Специальные технические требования:

- Присоединение к сетям водоотведения осуществляется только после выполнения данных условий подключения объекта капитального строительства к сетям водоотведения.
 - Для сброса сточных вод объекта капитального строительства Заказчику необходимо разработать проект на водоотведение объекта и согласовать его с ООО «Объединенный водоканал».
 - Строительство сетей и сооружений канализации без согласованной с ООО «Объединенный водоканал» проектной документацией не допускается.
 - В случае превышения расчетного объема водоотведения объекта заказчик обязан обратиться в ООО «Объединенный водоканал» для получения условий подключения объекта капитального строительства к сетям водоотведения по уточненному объему водоотведения.
 - Заказчик обязан выполнять строительство сетей и сооружений только в соответствии с согласованной с ООО «Объединенный водоканал» проектной документацией.
- Отклонения от проектной документации допускаются только после повторного согласования с ООО «Объединенный водоканал».
- Прохождение трассы канализации и точки подключения дополнительно согласовать с ООО «Объединенный водоканал» на стадии проектирования.

- Канализацию проектировать из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001.
- Размещение объекта по отношению к действующим сетям водопровода и канализации предусмотреть в соответствии с СНиП 2.07.01-89*.
- Запрещается любое присоединение к действующим сетям канализации.
- По завершению строительства объекта до пуска его в эксплуатацию все канализационные сети и сооружения на них, канализационные выпуски необходимо предъявить к техническому освидетельствованию ООО «Объединенный водоканал» и, одновременно, представить документацию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87.
- Присоединение построенных канализационных сетей, сооружений на них, канализационных выпусков к системам канализации производится соответствующей службой ООО «Объединенный водоканал» за счет заказчика после получения заказчиком «Разрешения на присоединение».

Генеральный директор



В.В. Бондаренко

Борзилова И.В., 299-10-10*10-368